

# 横浜市記者発表資料

令和元年8月21日  
医療局病院経営本部  
市民病院  
管理部新病院整備課

## 横浜市立市民病院再整備診療棟工事（建築工事）に伴う埋設電線損傷事故について

新市民病院診療棟工事において既存道路擁壁解体工事中に重機が地中に埋設されていた電線配管に接触し電線に損傷を与えたため、神奈川区三ツ沢西町、西区北軽井沢、南軽井沢、宮ヶ谷、保土ヶ谷区岡沢町の約400軒が一時停電となりました。

停電となった地域の皆様には大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。

### 1 発生日時

令和元年8月20日（火） 22時23分

### 2 発生場所

神奈川区三ツ沢西町10（新病院建設地敷地内歩道部分）

### 3 工事名・請負業者名

横浜市立市民病院再整備診療棟工事（建築工事）

戸田・松尾・馬淵建設共同企業体

（代表 戸田建設株式会社 横浜支店 横浜市中区本町4-43）

工事契約日：平成29年7月18日

工事期間：平成29年7月18日～令和2年1月31日

### 4 事故発生状況

市民病院再整備診療棟工事に伴い前面道路の一部を拡幅整備するために、夜間工事で歩道部の擁壁解体を行っていました。擁壁付近の掘削工事を行っていたところ、22時23分に重機の掘削部が深さ80センチ付近に埋設されていた電線配管に接触し電線の一部を損傷したことにより、停電しました。

### 5 対応状況

- 22時30分 担当職員から報告を受けた監督職員（ともに請負業者職員）が東京電力に連絡
- 22時45分 警察官が現場に到着し交通誘導開始
- 23時15分 東京電力が現場に到着し復旧作業を開始
- 23時39分 復旧

### 6 今後の対応

今後は、地中配線の位置、深さをさらに詳細に確認し、安全に十分配慮し施工していきます。

裏面あり


事故発生場所周辺地図



現場状況写真



事故概要断面図



お問合せ先

市民病院 管理部 新病院整備課長 大場 重雄 Tel 045-620-3082